



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prejeto: 16.11.2020	DM:
Šifra zadeve: 248	Prit:
	Vred.:

Evidenčna oznaka: 2141a-17/29820-20/110444

Podatki o vzorcu

Vzorec: OMV, bife
Številka vzorca: 20/110444
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA,
MLADINSKA ULICA 12, 2314 Zgornja Polskava
Vzorec odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OOO Maribor
Čas odvzema: 11.11.2020 07:15
Mesto odvzema: KS Zgornja Polskava, OMV, bife
Vzorec sprejel: Mitja Trojner
Kraj in čas sprejema: Maribor, 11.11.2020 10:53

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-17/29820-20/110444-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/29820-20/110444-M



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



Evidenčna oznaka: 4001-17/29820-20/110444-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: OMV, bife
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 20/110444; Lab. št.: 20/23954
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Zgornja Polskava
Vodja naloge: Sandra Mertik, dipl. inž.kem.tehno. (UN)
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA, MLADINSKA ULICA 12, 2314 Zgornja Polskava
Naročilo: Naročilnica št. VO-11/2020, Letno naročilo - VS Zg. Polskava, Gabernik 1 in 2, z dne 25.02.2020
Mesto odvzema: KS Zgornja Polskava, OMV, bife
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 14.11.2020
Datum in ura: 11.11.2020 07:15 **Datum in ura:** 11.11.2020 12:11
Odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OOZ Maribor **Prevzel:** Iris Varga

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	35	CFU/mL	11.11.2020 12:19 13.11.2020 07:18
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	11.11.2020 12:19 14.11.2020 11:19
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.11.2020 12:19 12.11.2020 12:03
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.11.2020 12:19 12.11.2020 12:01
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.11.2020 12:19 12.11.2020 12:07
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	11.11.2020 12:19 13.11.2020 07:55

Analitik:
Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr. ob 14.11.2020 12:45:09

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.