

PROGRAM UKREPOV V PRIMERU IZREDNIH DOGODKOV IN MOREBITNIH ONESNAŽENJ VIROV PITNE VODE NA JAVNIH SISTEMIH OSKRBE S PITNO VODO

Izdaja 01/ 08-2019

1. SPLOŠNO

Dokument je pripravljen v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. [51/06](#), [97/10](#) in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja Uradni list RS 24/2012 in 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS 88/2012.

Kot upravljavci javnih oskrbnih sistemov za pitno vodo smo v skladu z veljavno zakonodajo zadolženi za distribucijo zdravstveno ustrezne pitne vode in varne oskrbe vsem uporabnikom v rednih kot tudi v izrednih razmerah.

S programom ukrepov želimo zagotoviti hitro in zanesljivo ukrepanje v izrednih razmerah.

Javni vodovodi, ki so v upravljanju Krajevne skupnosti Zgornja Polskava:

1. Vodovod Zgornja Polskava
2. Vodovod Gabernik 1
3. Vodovod Gabernik 2

2. DEJAVNIKI IZREDNIH RAZMER

Izredne razmere ocenjujemo kot pojav sprememb razmer v našem okolju kot so ekstremno sušna obdobja, pojav visokih voda (poplave, taljenje snega, plazovi), morebitna onesnaženja zaradi nekontroliranega gnojenja v okolici vodnih virov, nekontrolirana uporaba fitofarmaceutskih sredstev, večje tehnične okvare na objektih pitne vode in transportu vode v uporabo ter nedovoljeni posegi v objekte oskrbnih sistemov.

Iz zgoraj navedenih negativnih pojavov na kvaliteto pitne vode lahko pričakujemo tako mikrobiološko, fizikalno kemijsko in kemijsko onesnaženje vode na javnih sistemih, ki narekujejo ustrezne sanacijske ukrepe za nemoteno oskrbo pitne vode vseh uporabnikov.

3. ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČANJE V IZREDNIH RAZMERAH

Za obveščanje in izvajanje ukrepov ob izrednih razmerah in aktivacijo občinskega ali regijskega štaba civilne zaščite, če je to zaradi ogroženosti pitne vode potrebno sta na nivoju krajevne skupnosti odgovorna:

☞ Predsednik krajevne skupnosti

☞ Nevenka Mesarič
Tajnica krajevne skupnosti

GSM: 031 789 983

3.2 Za obveščanje in izvajanje ukrepov po posameznih vodovodih, ki so v upravljanju Krajevne skupnosti so odgovorni :

3.2.1 Vodovod Zgornja Polskava :

☞ Sonja Mihelič GSM : 031 302 702
☞ Nevenka Mesarič GSM : 031 789 983

3.2.2 Vodovod Gabernik 2 :

☞ Sonja Mihelič GSM : 031 302 702
☞ Nevenka Mesarič GSM : 031 789 983

3.2.3 Vodovod Gabernik 1 :

☞ Sonja Mihelič GSM : 031 302 702
☞ Simona Jesenek GSM : 031 718 439

V primeru obveščanja občinskega ali regijskega štaba civilne zaščite poveljnik skladno s svojimi pooblastili aktivira pristojne službe kot so gasilci in podjetja, ki imajo na voljo ustrezno opremo za sanacijo stanja kvalitete pitne vode.

4. UKREPI V PRIMERU KEMIJSKEGA ONESNAŽENJA PITNE VODE

V primeru kemijskega onesnaženja je potrebno :

- prekinitve distribucije pitne vode
- obvestiti Center za obveščanje 113
- obvestiti štab civilne zaščite Občine Slov. Bistrica (02 843 28 00)
- obvestiti gasilce 113 ali gasilsko društvo Zgornja Polskava
- obvestiti NIJZ : sandra.mertek@nlzoh.si
- obvestiti ZIRS : gp-oemb.zirs@gov.si
- obvestiti okoljsko inšpekcijo : irsop.oe@gov.si
- obvestiti kmetijsko inšpekcijo : maribor.irsko@gov.si
- obveščanje uporabnikov v skladu z letnim planom obveščanja (glej prilogo)

Zagotoviti je potrebno nadomestno oskrbo s pitno vodo kot je:

- embalirana pitna voda,
- možnost dobave pitne vode iz nadomestnega vodnega vira
- prevoz pitne vode s cisternami

Za prevoz pitne vode s cisternami je potrebno upoštevati navodilo NIJZ in o tem voditi zapise.

5. UKREPI V PRIMERU MIKROBIOLOŠKEGA ONESNAŽENJA PITNE VODE

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je potrebno :

- obveščanje uporabnikov v skladu z letnim planom obveščanja (glej prilogo)
V primeru ukrepa prekuhavanja pitne vode, je potrebno uporabnikom dati navodila za prekuhavanje (glej prilogo : Navodilo o prekuhavanju vode))
- izvajati izpiranje primarnega in sekundarnega omrežja (glej prilogo : Navodilo za dezinfekcijo vodovodnega omrežja))
- kontinuirano izvajati dezinfekcijo pitne vode

- izvesti kontrolno vzorčenje pitne vode
- po končanih analizah in sanaciji stanja upravljavec prekliče ukrep prekuhavanja in uporabnike obvesti o nemoteni oskrbi s pitno vodo

V primeru, da zgoraj navedeni ukrepi ne zadoščajo za nemoteno oskrbo s pitno vodo mora upravljavec zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo kot je:

- embalirana pitna voda,
- možnost dobave pitne vode iz nadomestnega vodnega vira
- prevoz pitne vode s cisternami

Za prevoz pitne vode s cisternami je potrebno upoštevati navodilo NIJZ in o tem voditi zapise.

6. UKREPI V PRIMERU POJAVA NARAVNIH NESREČ ALI OB POŠKODBAH VODOVODNIH OBJEKTOV

V primeru naravnih nesreč (poplave, plazovi, sušna obdobja) ali ob namernih poškodbah na vodovodnih objektih je potrebno najprej ugotoviti kakšno je onesnaženje vodnega vira (kemijsko, mikrobiološko) in potem ukrepati v skladu z navodili za vrsto onesnaženja.

V primerih namernih poškodb, vandalizma obvestimo še policijo .

V primerih pomanjkanja pitne vode, mora upravljalec preverjati stanje pitne vode in spremljati izdatnost vodnih virov.

Uporabnike mora obveščati o zmanjšani uporabi pitne vode, zagotoviti mora nadomestno oskrbo s pitno vodo (embalirana voda, cisterne) in mora uporabnike obvestiti o času in kraju razdeljevanja nadomestnih količin vode.

7. PRILOGE

- 7.1 Plan obveščanja uporabnikov
- 7.2 Navodila o prekuhavanju vode (NIJZ)
- 7.3 Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode (NIJZ)
- 7.4 Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami (NIJZ)
- 7.5 Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave pitne vode (NIJZ)
- 7.6 Navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (NIJZ)